

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX05-2022

PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA".

En la población de Reyes Mantecón, Oaxaca, siendo las 10:00 HRS del día 23 DE MAYO DEL 2022, en la SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4, que ocupa el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Estatal de Vivienda, Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", sita en Av. Gerardo Pandal Graff #1, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción III y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 1.6 Solicitud de Aclaraciones, de las bases del concurso, se encuentran reunidos el C. Wilberto Josue Gacia Agure, quien ha sido designado para presidir el presente acto en representación de la Comisión Estatal de Vivienda, y los participantes que se presentan en este acto, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Estatal No. EO-XX05-2022, relativo al proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

En uso de la palabra el C. Wilbert Josue Gacia Agure, da la bienvenida a los participantes presentes en este acto, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta; a continuación conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se hace constar que **no se recibió solicitud de aclaración alguna**, en el plazo y la forma estipulada en el punto 1.6 Solicitud de Aclaraciones, de las bases del presente concurso.

Así mismo, con relación al punto 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, de las bases y en apego al artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se hace de conocimiento la siguiente **PRECISIÓN**: Debido a inexactitudes técnicas en el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC", y por causas de fuerza mayor y ajenas a esta Comisión Estatal de Vivienda, **se cancela la obra número FISE/0098/220137/2022**, ya que de continuarse con dicho procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad, quedando de la siguiente forma:

DICE:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	Nº. ACCIONES	Características Generales
FISE/0098/220137/2022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	05 - CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	184 - SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	0001 - SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	8	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4, LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DE 3/8". APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. AGER 0713
FISE/0135/220237/2022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	08 - VALLES CENTRALES	298 - SAN PABLO VILLA DE MITLA	0004 - UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	17	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CUBIERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO, LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACIÓN A BASE DE TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LAMINA LISA

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX05-2022

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	Características Generales
					25	POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES.

DEBE DECIR:

NÚMERO DE OBRA	ACCIÓN/OBRA	REGIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	No. ACCIONES	Características Generales
FISE/0135/220237/2022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	08 - VALLES CENTRALES	298 - SAN PABLO VILLA DE MITLA	0004 - UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA)	17	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIO 20M2: PRELIMINARES, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO F'c=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-66 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM FY= 4200 KG/CM2, CASTILLO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15X15 CM, ARMADO CON ARMEX 15X15-4 FY= 5000 KG/CM, CASTILLO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX 15X20-4 FY= 5000 KG/CM2, MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR 10X14X28, ACABADO INTERIOR APARENTE, CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, CUBIERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO, LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 30, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1-4, PINTURA EXTERIOR; INSTALACION ELECTRICA: SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO Y LUMINARIA EN CASA HABITACION A BASE DE TUBERIA POLIDUCTO Y CABLEADO CAL. 12; CANCELERÍA: VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 1.50 X 1.20, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.90 X 2.10 M. ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES.
					17	




La presente acta estará a disposición de los licitantes a partir de esta fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Comisión Estatal de Vivienda (www.cevi.oaxaca.gob.mx); por lo que será responsabilidad de los licitantes la obtención del acta, ya que en ella se establece información importante que se debe considerar en la preparación de la proposición, este documento formará parte de la propuesta técnica.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 11:00 horas del día de su inicio, firmando al calce y margen de la presente acta, los que en ella intervinieron.

POR LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA

NOMBRE	FIRMA
c. <u>W. Ibert Jose Garcia Aquino</u> REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA	

POR LAS EMPRESAS

NOMBRE	FIRMA
c. <u>Julio Cesar Pallares Lopez</u> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Ingenieros Especializados RAOS SA de CV.	
c. <u>Marlon Hernandez Villagrana</u> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: construcciones MAJAR, S.A de CV	
c. <u>Mauricio Vasquez Corona</u> REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Materiales y Construcciones Maesaje S.A de RL de CV.	



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No EO-XX05-2022

NOMBRE	FIRMA
C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	
C. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	